

## ISTRUZIONE PER LO SCARICO DI REAGENTI CHIMICI DI PROCESSO

Lo scarico degli agenti chimici di processo deve essere effettuato, a cura degli addetti della Ditta appaltatrice, sotto supervisione del personale del Consorzio.

Le attrezzature per lo scarico dei reagenti (pompe, tubi) sono di proprietà della Ditta appaltatrice. Esse devono essere adeguate alle caratteristiche chimico fisiche del materiale da scaricare, e devono essere verificate e mantenute regolarmente al fine di garantire nel tempo la loro adeguatezza. Sui mezzi deve inoltre essere presente apposito materiale assorbente.

Il personale della Ditta appaltatrice deve essere dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adeguati. Tutti i DPI previsti devono essere indossati prima di iniziare le operazioni di scarico e mantenuti fino al termine delle stesse.

Il personale del Consorzio preposto alla sorveglianza sulle operazioni di scarico, anch'esso dotato dei DPI appositi, è tenuto a verificare visivamente lo stato delle attrezzature utilizzate dalla Ditta appaltatrice. Qualora si rilevi o si presuma che lo stato di un qualsiasi elemento non sia adeguato, lo scarico deve essere impedito e si deve segnalare il fatto al Responsabile Esercizio, che provvederà a richiamare la Ditta appaltatrice.

I Dispositivi di Protezione Individuale che devono essere utilizzati sono i seguenti:

- tuta antiacido
- guanti antiacido
- maschera a facciale completo

Il personale del Consorzio preposto alla sorveglianza sulle operazioni di scarico è tenuto a verificare che gli addetti della Ditta appaltatrice indossino i DPI previsti. Qualora ciò non avvenga, lo scarico deve essere impedito e si deve segnalare il fatto al Responsabile Esercizio, che provvederà a richiamare la Ditta appaltatrice.

La Ditta appaltatrice con cadenza bimensile dovrà spedire a mezzo fax o E-mail le verifiche eseguite sulle apparecchiature utilizzate per lo scarico.

Durante lo scarico dei reagenti nel raggio di 20 metri dall'autobotte non deve essere presente personale del Consorzio o di altre Ditte esterne eventualmente operanti nel sito.

Savona, li 27 ottobre 2014.

Il Consorzio Depurazione del Savonese SpA  
Il Responsabile Unico del Procedimento  
(dott. ing. Dario Raso)

