

**CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE
DI SCARICO DEL SAVONESE SPA
VIA CARAVAGGIO, 1 - 17100 SAVONA**

OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell'art. 5.3 lett. b) del Regolamento Generale per Lavori, Servizi e Forniture nei Settori Speciali del Consorzio, di seguito indicato *Regolamento per l'appalto relativo alla "Fornitura di apparati di monitoraggio energetico e servizi accessori"*.

VERBALE ESAMINA OFFERTE PER L'APPALTO IN OGGETTO

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 09.00, negli uffici del Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese SpA si è riunito il Seggio di Gara, all'uopo nominato, per l'esaminazione dell'appalto in oggetto composto dalle seguenti persone:

- p.i. Danilo Sirello (Responsabile di Esercizio - R.U.P.) - Presidente del Seggio,
- dott. Mirco Conterno (Servizio Gare e Contratti) - membro del Seggio,
- rag.ra Elena Rissotto (Servizio Approvvigionamenti) - membro del Seggio.

Si riprende la seduta di gara del 16.02.2018 sospesa alle ore 10.30 in attesa di ricevere le integrazioni richieste, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice dei contratti, dalle due società:

- Energy Team Spa di Trezzano sul Naviglio (MI);
- Onit Group Srl di Cesena (FC).

Dato atto che entrambe le società hanno trasmesso nei tempi indicati le integrazioni richieste ma, mentre quelle prodotte dalla Energy Team Spa di Trezzano sul Naviglio (MI) sono state accettate, quelle della Onit Group Srl di Cesena (FC) non rispettano completamente quanto previsto dal CSA e pertanto non sono state ritenute sufficienti a garantire l'ammissione alla successiva fase di apertura dell'offerta economica e più precisamente:

- alla domanda *"confermare che i Datalogger forniti abbiano le seguenti caratteristiche (vedi Art. 1.4 del Capitolato Speciale di Appalto):*

- *almeno 6 digital input configurabili per la gestione di stati di allarme o impulsi/contatori,*
- *almeno 2 analog input 4-20 mA"*

è stato risposto di "no, ma è possibile utilizzare un'interfaccia dedicata sullo Smart Dom Pro a pagamento extra fornitura per avere fino a 5 digital input su ciascun dispositivo" e pertanto le caratteristiche dei Datalogger - previste all'art. 1.4 del CSA - in particolare quelle sui digital input **NON sono state rispettate** se non con un'extra fornitura a pagamento e comunque in quantità inferiore a quello richiesto (5 invece di 6).

- alla domanda *"confermare che le attività del personale Onit descritte all'Art. 1.6 del Capitolato Speciale di Appalto siano effettuate presso la sede di Consorzio Spa e siano comprensive di spese di viaggio trasferita, oneri già ricompresi nell'importo dell'appalto"* è stato risposto di "no, in quanto tutte le attività del personale di Onit quotate nell'offerta si intendono effettuate da remoto dalla sede di Onit e che la Vs. offerta non prevede attività in loco presso la sede consortile" e pertanto quanto offerto **NON** rispetta le specifiche richieste dal CSA.

Ricordato che il Seggio di Gara, alla luce di quanto sopra, aveva comunicato agli offerenti che l'apertura dell'offerta economica è stata fissata per il giorno 28.02.2018 alle ore 9.00.

Il Seggio di gara quindi procede ad aprire la busta - ancora sigillata - dell'unica impresa contenente l'offerta economica da esprimersi con il criterio del prezzo più basso mediante un unico ribasso in percentuale sul prezzo posto a base di gara, ribasso che risulta essere il seguente:

ditte	Ribasso
Energy Team Spa di Trezzano sul Naviglio (MI)	70,00%

Il Seggio di gara procede pertanto a formulare la graduatoria di gara:

pos	Ditte	ribasso
1	Energy Team Spa di Trezzano sul Naviglio (MI)	70,00%

Il Seggio di Gara alla luce di quanto disposto nel bando e nel disciplinare di gara formula la proposta di aggiudicazione in favore della Energy Team Spa di Trezzano sul Naviglio (MI) relativamente alla "Fornitura di apparati di monitoraggio energetico e servizi accessori" per un importo netto contrattuale di € 18.584,40 oltre IVA.

La documentazione prodotta dall'unico concorrente ammesso è stata siglata dal Presidente del Seggio di Gara, riposta nuovamente all'interno del plico, richiuso, sigillato e successivamente inserito in un raccoglitore contenuto all'interno di armadi chiusi a chiave e posizionati nell'ufficio del Servizio Gare della sede consortile.

Il presente verbale viene trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento per i provvedimenti conseguenti.

La seduta viene chiusa alle ore 9.30.

Il Seggio di Gara

v_monitoraggio_energetico_post_soccorso.cm/er

